



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

По факту гибели супружеской пары в Шебекино проводится проверка

Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по отравлению супружеской пары продуктами горения.

16 мая 2021 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Московской в городе Шебекино тел хозяина и хозяйки. По предварительным данным, владельцы самостоятельно установили в ванной комнате принудительную вытяжку. При ее работе одновременно с включенным водонагревателем и закрытом окне появляется «обратная тяга» и продукты горения попадают в квартиру.

Руководитель следственного отдела, следователь, совместно со специалистами газовой службы осмотрели место происшествия, проверили исправность водонагревателя и вытяжки. Изымается документация, касающаяся заключения договора с управляющей компанией на обслуживание вентиляционных каналов и проведения профилактических работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

При полном или частичном использовании информации ссылка на СУ СК России по Белгородской области обязательна.

16 Мая 2021

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1570069>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области
